

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ

s technickými předpisy a technickou dokumentací výrobků podle § 13, odst.(2) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění

a) Identifikační údaje výrobce

RAF ARMATURY s.r.o.
Lipenská 49
772 00 Olomouc
Česká republika
IČ: 62305212

b) Identifikace výrobků

Zdravotně technické armatury řady:

TAMIGI

c) Výrobek je určen jako koncová výtoková armatura vnitřních vodovodů nebo zařízení na zásobování vodou, za následujících doporučených podmínek pro správnou funkci:

- hydrodynamický tlak 1 – 5 bar
- teplota vody $\leq 65^{\circ}\text{C}$

d) Způsob posouzení shody: §12 odst.(3) písmeno b), c), d) zákona č.22/1997 Sb.

v platném znění, § 5a NV č. 163/2002 Sb. ve znění
NV č. 312/2005 Sb.

e) Uvedené výrobky jsou ve shodě s normami:

ČSN EN 817, ČSN 73 6660, ČSN 13 7100 a splňují požadavky zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

f) Údaje o autorizované osobě: Vvzkumný ústav pozemních staveb-

Certifikační společnost, s.r.o.

Autorizovaná osoba 227

Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař

IC: 25052063

Číslo certifikátu a datum vystavení:

č. 227 / C5a / 2007 / 0153 ze dne 27.3.2007

g) Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky splňují požadavky technických předpisů, výrobky jsou za podmínek obvyklého či námi určeného použití bezpečné a že jsme přijali příslušná opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků v odstavci b) s technickou dokumentací a požadavky nařízení vlády při jejich uvádění na trh.

h) Místo vydání: Olomouc

Datum vydání: 28.3.2007

Jméno: Ing. Jiří Chvátal

Funkce: technický ředitel

Podpis:



RAF ARMATURY s. r. o., Lipenská 49, 772 00 Olomouc, Česká republika

tel: +420 585 157 200, fax: +420 585 157 701

internet: www.raf.cz, e-mail: info@raf.cz, obchod@raf.cz

Zapsána u Úřadu pro ochranu osobních údajů - číslo registrace: 00008621/001

949