

s technickými předpisy a technickou dokumentací výrobků podle § 13, odst.(2) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění.

- a) Identifikační údaje výrobce**
RAF ARMATURY s.r.o.
Lipenská 49
772 00 Olomouc
Česká republika
IČ: 62305212
- b) Identifikace výrobků**
Zdravotně technické armatury řady: *RIO, RIO ECO, RIO II*
- c) Výrobek je určen jako koncová výtoková armatura vnitřních vodovodů nebo zařízení na zásobování vodou, za následujících doporučených podmínek pro správnou funkci:**
- hydrodynamický tlak 1 – 5 bar
- teplota vody ≤ 65°C
- d) Způsob posouzení shody:** §12 odst.(3) písmeno b), c), d) zákona č.22/1997 Sb. v platném znění, §5a NV č.163/2002 Sb. ve znění NV č.312/2005 Sb.
- e) Uvedené výrobky jsou ve shodě s normami:**
ČSN EN 200, ČSN 73 6660, ČSN 13 7100 a splňují požadavky zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 409/2005 Sb.
- f) Údaje o autorizované osobě:** Výzkumný ústav pozemních staveb-
Certifikační společnost, s.r.o.
Autorizovaná osoba 227
Pražská č.p. 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař
IČ: 25052063
Číslo certifikátu a datum vystavení:
č. 227 / C5a / 2007 / 0148 ze dne 27.3.2007
- g) Potvrzujeme, že výše uvedené výrobky splňují požadavky technických předpisů, výrobky jsou za podmínek obvyklého či námi určeného použití bezpečné a že jsme přijali příslušná opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků v odstavci b) s technickou dokumentací a požadavky nařízení vlády při jejich uvádění na trh.**
- h) Místo vydání:** Olomouc
Datum vydání: 28.3.2007
- Jméno:** Ing. Jiří Chytil
Funkce: technický ředitel



Jméno: Ing. Jiří Chytil
Funkce: technický ředitel
Podpis:

949